

## **A CONTINUACIÓN SE DARÁ A CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS POZOS 2018:**

### **POZO DEL ZACATAL.**

EL POZO DEL ZACATAL CUENTA CON UN SISTEMA DE BOMBEO DE LA MARCA HYUNDAI DE 3HP 1F A 220V, LA CUAL SE INSTALO EN MARZO 2018,

EN ENERO DEL 2019 SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLORACIÓN, YA QUE EN DICHO POZO NO CONTABA CON EL MISMO. EL SISTEMA DE CLORACIÓN ES NECESARIO YA QUE ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS TALES COMO LA CÓLERA Y LA PROPAGACIÓN DE ZIKA Y CHICUNGUNYA.

SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AUTOMÁTICO EN FEBRERO 2019 PARA QUE LA LOCALIDAD CONTARA CON AGUA LAS 24 HORAS DEL DÍA YA QUE EL AGUA TIENE QUE SER INDISPENSABLE EN USO COTIDIANO.

SE REALIZO LIMPIEZA FÍSICA DE LA CACETA Y CHAPEO DEL ÁREA PARA DARLE UNA BUENA IMAGEN AL POZO.



## POZO DEL PIÑONAL

EN EL POZO DE PIÑONAL SE INSTALO UNA BOMBA SUMERGIBLE EN NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA MARCA AQUA PAK DE 5HP 1F A 220V PARA ABASTECER DE FORMA EFICIENTE A LA COMUNIDAD.

SE INSTALO UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA QUE LA LOCALIDAD CONTARA CON AGUA LAS 24 HORAS DEL DÍA, AL IGUAL QUE UN RELOJ PARA DARLE DESCANSO A LA BOMBA SUMERGIBLE CON EL FIN DE QUE EL TIEMPO DE VIDA DE LA BOMBA SEA MAYOR.

SE REALIZO BARDEADO EN LA ZONA DEL POZO DEBIDO QUE LA TIERRA SE METÍA Y DABA UN MAL ASPECTO.

SE REALIZO EL PINTADO DE LA CACETA DE CLORACIÓN POR DENTRO Y POR FUERA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL AL ÁREA DEL POZO (LIMPIEZA Y CHAPEO)







## **POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL**

EL POZO DE LA CABECERA CUENTA CON UNA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA FRANKLIN Y GRONFUS DE 30HP 3F A 220V, DICHO EQUIPO SE ENCUENTRA DIRECTAMENTE CONECTADA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CUENTA CON 11 LIBRAS DE PRESIÓN.

EL EQUIPO CUENTA CON SISTEMA DE PROTECCIONES Y UN RELOJ QUE HACE QUE TRABAJE 20 HORAS Y DESCANSE 4 HORAS.



LO QUE SE REALIZA EN CUESTIÓN DE MANTENIMIENTO ES REALIZAR LIMPIEZA GENERAL.